
GÁZKÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Alábbi listánkban találja azokat a kérdéseket, melyeket végigkérdezhet gázszerelőjétől

Győződjön meg róla, hogy a szerelője arcképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkezik! Egy szakképzett szerelő minden bizonnyal jobb munkát végez önnél, mint az, aki illegálisan végzi ezt a tevékenységet. Kérdezze meg, hogy mi történik a szervizelés során, és ha gondolja, jegyzeteljen.

Legyen jelen a szervizelési folyamatnál és győződjön meg róla, hogy az alapvető dolgokat valóban ellenőrzi a szerelője. Egy szakszerű karbantartás időtartama 30-45 perc körül van (kondenzációs kazánok esetén lehet több is). Végül kérdezze meg a szerelőjét, hogy talált-e bármi rendellenességet, amivel foglalkozni kellene. Fontos, hogy tájékozódjon készüléke állapotáról, valamint minden esetben végeztesse el az éves karbantartást. Ezzel hosszú és problémamentes működést biztosíthat kazánjának.



Többféle gázkészülék létezik, a képen egy zárt égésterű, turbós kazán ábrája látható.

1. ***Kémény***
2. ***Turbó***
3. ***Hőcserélő***
4. ***Égősor***
5. ***Kémlelőnyílás***
6. ***Készülékház***

Egy szakszerű karbantartás az alábbiakat tartalmazza:

- ☐ a gázkészülék szemrevételezése, az égéstér megfigyelése üzem közben (amennyiben a kazán üzemképes)
- ☐ Kémény szemrevételezése, típusának megállapítása
- ☐ Üzemi nyomás, valamint a beállított hőértékek ellenőrzése, kalibrálása
- ☐ Biztonsági berendezések vizsgálata
- ☐ Gázszivárgás ellenőrzése
- ☐ Készülék előlapjának eltávolítása után az égősor, hőcserélő(k), gyújtóégő / őrláng ellenőrzése
- ☐ Ezen elemek tisztítása, amennyiben szükséges
- ☐ Összeszerelés, tesztüzem

Wotan SOLUTIONS